

Gullabo RV

	Datum	Flöde m3/d	INK				UTG					
			COD-Cr mg/l	BOD7 mg/l	N-tot mg/l	P-tot mg/l	Susp mg/l	TOC mg/l	COD-Cr mg/l	BOD7 mg/l	N-tot mg/l	P-tot mg/l
1	2013-01-21	160					2,7	5,4	15	1,5	6,4	0,032
2	2013-03-04	185					1,9	6,6	15	1,5	10	0,018
3	2013-04-15	191	100	35	11	0,91	3,2	6,4	15	1,5	8,2	0,028
4	2013-05-27	103					6,4	8,7	15	4	5,9	0,047
5	2013-07-08	99					6,1	10	32	1,5	9,3	0,058
6	2013-08-26	19					21	14	44	1,5	20	0,24
7	2013-09-30	58	430	300	74	6,4	8,3	12	36	1,5	24	0,13
8	2013-11-11	169					8,7	7,3	15	1,5	20	0,14
	Medel	123	265	168	43	4	7,29	8,80	23	1,8	13,0	0,087
	Min	19	100	35	11	1	1,90	5,40	15	1,5	5,9	0,018
	Max	191	430	300	74	6	21,00	14,00	44	4,0	24,0	0,240